

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 27.02.2019

Nasz znak : 2019/02/00682

Dotyczy: postępowania „Przebudowa i rozbudowa terminala wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową miejsc parkingowych wraz z zielenią, oświetleniem terenu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działce nr 878/4 i 878/9, obręb Białe Błota”

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania (cz. III) do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

**Odp: Zamawiający wskazuje, iż zakres oświetlenia parkingu został zaprojektowany w zgodzie z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami.**

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Zielonych Zamówień Publicznych i Unijnych kryteriów w zakresie oświetlenia ulicznego.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art' Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

**Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja projektowa zadania będąca załącznikiem do SIWZ zawiera odniesienia do obowiązujących norm i przepisów w niezbędnym dla potrzeb realizacji zakresie.**

3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

**Odp: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja projektowa zadania będąca załącznikiem do SIWZ zawiera odniesienia do obowiązujących norm i przepisów w tym również EU w niezbędnym dla potrzeb realizacji zakresie.**

4) Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów IW netto, według Zielonych zamówień publicznych i kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej, Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.

**Odp: Zamawiający wyjaśnia, iż użyte w dokumentacji projektowej zadania nazwy własne zostały użyte jako przykładowe i dopuszczalnym w powyższym zakresie jest użycie rozwiązań równoważnych innych a niżeli wskazanych referencyjnych producentów. Przedmiotowa dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne informacje, konieczne do sporządzenia oferty i przeprowadzenia realizacji.**