

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 31.05.2019

Nasz znak : 2019/05/00872

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia „Przebudowa Parkingu Portu Lotniczego S.A – nr sprawy 2015/11/00026

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ:

1) W części opisowej systemu parkingowego w punkcie 1.6.7.7 jest opis modułów wyjazdowych. Zamawiający napisał „bilet z czasem bezpłatnego parkowania włożony na wyjeździe z parkingu do czytnika zostanie w urządzeniu”. Czy Zamawiający mając na uwadze procedurę wyjazdową ten parametr terminala wyjazdowego trzeba traktować jako opcję?

**Odp:**

Wyjaśniając Zamawiający wskazuje, iż wskazany parametr terminala wyjazdowego należy traktować jako opcjonalny.

2) Czy w ramach realizacji części 2 Zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie okablowania teletechnicznego pod system parkingowy? Czy jest to może zakres oferty na część 1?

**Odp:**

Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej, realizacja okablowania teletechnicznego pod system znajduje się w części pierwszej.

3) W części opisowej systemu parkingowego w punkcie 1.6.1.12 jest napisane że system ma „umożliwiać współpracę z istniejącym systemem kontroli dostępu BOSCH”. Prośba o informację czy współpraca ma polegać na odczycie kart tego systemu, których typ został opisany w innej części dokumentu?

**Odp:**

Zamawiający oczekują, iż nowy system parkingowy będzie akceptował karty BOSCH, które są używane obecnie w systemie kontroli dostępu, mogły być używane w nowym systemie parkingowym jako karty parkingowe, (oprócz odczytu tych kart przez system musimy mieć także możliwość programowania tych kart w systemie parkingowych tj. określanie uprawnień do stref parkingowych, blokowanie, itp.).

4) Czy na obecnym etapie, wiadomo jaki kolor urządzeń będzie wymagany przez Zamawiającego?

**Odp:**

Zamawiający, na tym etapie postępowania, nie precyzuje koloru, urządzenia mogą być dostarczone w kolorze fabrycznym Wykonawcy, jeżeli Wykonawca oferuje możliwość wyboru koloru bez dodatkowej opłaty, zamawiający określi kolor po wyborze oferty.

5) Czy w udokumentowaniu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Oferent może posłużyć się dokumentami firm trzecich, potwierdzającymi wykonanie takiego projektu oraz potwierdzeniem wykorzystania przez Oferenta wiedzy i doświadczenia firmy trzeciej w realizacji zadania, w myśl punktu VIII. 4. specyfikacji dla wykonawców?

**Odp:**

Zamawiający dokonał zmian w SIWZ.