

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 04.06.2019

Nasz znak : 2019/06/00055

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia „Przebudowa Terminala Portu Lotniczego S.A –  
nr sprawy 2018/12/00004

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ:

1. Bardzo proszę o udzielenie wyjaśnień dot. zakresu postępowania na Przebudowę PLB:  
- czy w zakres postępowania wchodzi dostawa i montaż klap dymowych, brak tego zakresu w dokumentacji, ale jest taka pozycja w przedmiarze (poz. 27). Jeśli należy wycenić ten zakres, prosimy o więcej szczegółów.

**Odp:**

W przyjętych założeniach do tras kanałów wentylacyjnych kanały przechodzą przez klatkę schodową, w przedmiarze założono wykonanie klap pożarowych (szt. 2). Jednakże trasy kanałów wentylacyjnych przedstawione w projekcie, z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej układu istniejących kanałów są przedstawione poglądowo. Z tego względu projektant dopuszcza opcję, zmiany trasy i rezygnację z klap (lub obudowy) lub też przejścia trasą, o ile wykonawca w trakcie prowadzenia prac będzie w stanie przejść inną trasą bez uszczerbku na wydajności. Z tego względu w przedmiarze podano pozycję dot. klap pożarowych, natomiast ich ilość determinować będzie trasa, którą wykonawca wybierze w uzgodnieniu z projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym.