

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 24.02.2021

Nasz znak :2021/02/00464

Dotyczy : Odpowiedzi na pytania – serwis separatorów

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na serwis separatorów wpłynęły następujące pytania:

1. Pyt: Proszę o podanie szczegółowych danych separatorów i osadników zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego (dokumentacja techniczna urządzeń).

Dokumentację doprecyzowującą wysłano mailem każdorazowo na adres zadającego pytanie.

2. Pyt: W jakich miesiącach planują Państwo przeglądy półroczne?

Kwiecień/październik.

3. Pyt: W jakim miejscu są zlokalizowane urządzenia, czy można swobodnie do nich dojechać?

Dojazd swobodny - jeden separator w strefie zastrzeżonej, jeden na parkingu, deszczowe na lotnisku - dojazd możliwy od strony ul. Ziemskiej

4. Pyt: Kiedy urządzenia były czyszczone, jakie ilości odebrano?

- separator tłuszczowy czyszczone - VI 2020

- lamelowy czyszczone - X 2020

- separatory deszczowe na lotnisku czyszczone - IV 2020

Odebrane ilości nie odbiegały od norm.