

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 22.02.2022

Nasz znak :2022/02/00496

Dotyczy : „Remont, nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wieży kontroli lotów i budynku administracyjno-biurowego nr 49 wraz z infrastrukturą na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.- dz.nr 117/5 obręb 123 Bydgoszcz”

Odpowiedzi na pytania cz.2

1. Ups w projekcie jest zaprojektowany w technologii z transformatorem. W latach 90-tych większość producentów zaczęła wycofywać się z technologii UPS z transformatorem. Obecnie standardem są nowe UPSy, które są wykonane w technologii beztransformatorewej. Pytanie, czy inwestor zgodziłby się na nowocześniejsze rozwiązanie?

Odp. Proponowane układy UPS w technologii z transformatorem mogą zostać zamienione na nowocześniejsze układy UPS w topologii „line interactive” z zachowaniem wszystkich parametrów określonych w projekcie.