

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Niniejsza zmiana jest wiążąca i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotychczasowe brzmienie:

Komplet zabezpieczeń na prąd zmienny AC + okablowanie

W skład zabezpieczeń instalacji na prąd zmienny wchodzić powinny zabezpieczenia nadprądowe oraz ograniczniki przepięć B/C. Przekrój linii zasilającej dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami uwzględniając odległość od miejsca przyłączenia do sieci oraz moc instalacji. Dodatkowo zamawiający wymaga zapas 20% mocy linii kablowej. Miejscem przyłączenia instalacji ma być podstacja 10218.

Inwerter

W ramach instalacji powinny znajdować się 2 inwertery. Projektowane falowniki winny posiadać dostarczone przez producenta dokumenty opisujące ich parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto winny posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez ENEA S.A. Minimalna gwarancja producenta na produkt powinna wynosić 10 lat. Inwertery mają posiadać wysoką sprawność, stopień ochrony IP65, wyświetlacz graficzny oraz moduł GSM wraz z kartą SIM.

Zmienia się na następujące::

Komplet zabezpieczeń na prąd zmienny AC + okablowanie

W skład zabezpieczeń instalacji na prąd zmienny wchodzić powinny zabezpieczenia nadprądowe oraz ograniczniki przepięć B/C. Przekrój linii zasilającej dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami uwzględniając odległość od miejsca przyłączenia do sieci oraz maksymalną moc 150kW. Dodatkowo zamawiający wymaga zapas 20% mocy linii kablowej. Miejscem przyłączenia instalacji ma być podstacja 10218.

Inwerter

W ramach instalacji powinien znajdować się 1 inwerter. Projektowany falownik winien posiadać dostarczone przez producenta dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto winien posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez ENEA S.A. Minimalna gwarancja producenta na produkt powinna wynosić 10 lat. Inwerter ma posiadać wysoką sprawność, stopień ochrony IP65, wyświetlacz graficzny oraz moduł GSM wraz z kartą SIM.

**Uwaga:**

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 04.04.2022, do godziny 15:00.