

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Data : 03.10.2024

Nasz znak : 2024/10/00079

Dotyczy: Postępowanie nr 2024/01/00056 - „Dostawa okien i drzwi wraz z wymianą oraz utylizacją”

ODPOWIEDZI NR 1

I. Odpowiedzi na pytania:

1. W nawiązaniu do ogłoszenia proszę o doprecyzowanie :
Ponieważ proponujemy wykonać okna jako 3-szybowe, to czy zastosować tradycyjne ramki międzyszybowe stalowe, czy ciepłe ramki typu CHROMATECH?
Odp. Należy zastosować ciepłe ramki.
2. Czy wraz z oknami mają być wymienione parapety wew. / zew.
Odp. Na tym etapie nie przewidujemy wymiany parapetów, jednak ze względu na technologię montażu istnieje ryzyko konieczności demontażu i ponownego montażu parapetów istniejących.
3. Czy można zastosować kolorystykę drzwi białą ?
Odp. Tak.
4. Ze względu na dymoszczelność drzwi 2-skrzydłowych, min. szer. całkowita drzwi powinna wynosić ok.1380mm, oraz podział skrzydeł min. 925+455*mm - wtedy światło przejścia przez skrzydło czynne będzie =800mm.
* - nie może być mniejsze dla progu opadającego (dymoszczelnego)
Odp. Światło w licu ścian jest równe 130cm. Jeśli występuje konieczność wykonania poszerzenia otworu drzwi ze względu na spełnienie obowiązujących przepisów i wymogów technologicznych produkcji drzwi, nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

II. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu Zamówienia:

1. We wszystkich oknach mają być zastosowane profile podparapetowe.
2. We wszystkich oknach mają zostać zastosowane nawiewniki higrosterowalne.
3. Montaż okien, ze względu na przyszłe inwestycje związane z termomodernizacją, należy przesunąć na zewnątrz względem demontowanych okien.

Powyższe zapisy należy traktować jako obowiązujące.