

Numer sprawy: 2024/01/00033

Data: 18.11.2024

Odpowiedzi na pytania

„Dostawa mobilnych masztów oświetleniowych płyty postojowej PPS3”

- 1. Jaki jest przewidywany interwał pracy w przeciągu roku? Interwał serwisowy masztów oświetleniowych to średnio 200-400 motogodzin.**

Interwał pracy w przeciągu roku nie przekroczy 200-400 motogodzin.

- 2. Czy możliwy jest termin płatności 14-21 dni ?**

Możemy zaakceptować termin płatności do 21 dni.

- 3. Czy maszty oświetleniowe będące na podwoziu przystosowane do transportu autem mają posiadać homologację drogową?**

Nie wymagamy homologacji drogowej.

- 4. Czy podwozie ma posiadać dyszel sztywny czy 2 -krotnie łamany aby umożliwić transport poprzez auto osobowe /bus i auto ciężarowe /ciągnik ?**

Dyszel sztywny (transport poprzez auto osobowe /bus).

- 5. Czy obudowa wykonana z wysokoodpornego tworzywa jest akceptowalna jako alternatywa stalowej. Obudowa stalowa jest narażona na warunki atmosferyczne i wszelkiego rodzaju zadrapania?**

Obudowa może być wykonana z wysokoodpornego tworzywa zapewniająca nie gorszą bądź lepszą ochronę urządzenia.

- 6. Czy wysokość masztu bez agregatu min 7 m przy zastosowaniu wysokowydajnych lamp akceptuje Zamawiający? Maszt który nie posiada podwozia mobilnego zazwyczaj jest niższy.**

Tylko w przypadku spełnienia równomierności oświetlenia płyty postojowej i tylko dla masztów bez mobilnego podwozia.

7. Czy maszty bez agregatu będą zasilane z niezależnego zewnętrznego źródła?

Maszty bez agregatu będą zasilane z masztów z agregatem i z niezależnego zewnętrznego źródła (jedno źródło zasilania w jednym czasie).

8. Czy pomiar będzie wykonywany na pustej płycie lotniska ?

Tak, na pustej płycie lotniska.

9. Na wynik pomiarów mają wpływ czynniki zewnętrzne jak zachmurzenie kolor podłoża, faza księżyca. Jaki jest dopuszczany margines błędu?

Podane są parametry minimalne, które należy osiągnąć aby przedmiot zamówienia został odebrany.

**10. Zamawiający wymaga gwarancji 24 miesiące proszę o określenie zakresu max ilości h pracy w ciągu roku , gdyż jeśli maszt będzie pracował np. 3000 h należy wykonać 5 przeglądów co ma wpływ na cenę.
Proszę o określenie np. gwarancja 24 miesiące max 1000h pracy.**

Interwał pracy w przeciągu roku nie przekroczy 200-400 motogodzin.

11. W jakim okresie Zamawiający przewiduje podpisanie umowy, gdyż obecnie jest sezon użytkowania masztów i terminy produkcyjne ulegają zmianom każdego dnia?

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyłonieniu najlepszej oferty.

12. Czy podmiot który będzie dokonywał pomiaru parametrów oświetlenia oraz opracowywał niezbędną dokumentację należy traktować jako podwykonawcę?

Pomiary są w zakresie Dostawcy wykonane w obecności pracownika Zamawiającego a ich pozytywny wynik będzie podstawą odbioru przedmiotu umowy.

13. Czy umowa podlega negocjacom i dalszym rozmowom ? Umowa zawiera sformułowania np. „ pomiary teletechniczne” które nie sa związane z przedmiotem zamówienia.

Umowa oraz specyfikacja podlegają negocjacom przed złożeniem oferty(w formie odpowiedzi na pytania, które należy traktować nadrzędnie w stosunku do zapisów w ww. dokumentach). „Pomiary teletechniczne” zostaną wykreślone z umowy.

14. Czy Zamawiający zapewnia rozładunek ?

Zamawiający zapewnia rozładunek.

Odpowiedzi mające wpływ na treść umowy lub specyfikacji załączonych do postępowania należy traktować nadrzędnie w stosunku do zapisów w ww. dokumentach.