

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Odpowiedzi na pytania cz. 9

Numer sprawy: 2024/03/00006

„Rozbudowa gruntowej mikroinstalacji fotowoltaicznej z mocy wytwórczej 49,5 kWp do 149-150kWp”

Pyt: Czy został przewidziany montaż telemechaniki ? Specyfikacja nie zawiera takiej informacji, a Enea Operator wymaga tego w instalacjach powyżej 50 kW.

Odp: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania wszystkich prac zgodnie z specyfikacją i warunkami ENEA. Odbiór prac przez zamawiającego nastąpi po odbiorze przez przedstawicieli ENEA.

Pyt: Czy rozbudowa przyłącza na potrzeby nowych falowników wymaga wymiany bądź dołożenia okablowania od punktu dystrybucji energii czy wystarczy rozbudować istniejące już przyłącze elektryczne usytuowane w obrębie istniejącej instalacji PV. Czy w takim wypadku obecnie zastosowane przewody wytrzymają obciążenie 150 kW?

Odp: Parametry istniejącego przyłącza podane w odpowiedzi nr 2 do postępowania poniżej link: https://plb.pl/content/uploads/2026/02/zalacznik_do_odp_2.pdf.

